

誘導灯・誘導標識概要表

項		目	良	否	
区 分	避難 口 誘導灯	<input type="checkbox"/> A 級	<input type="checkbox"/> 矢印なし・ <input type="checkbox"/> 有効距離 60m___個・ <input type="checkbox"/> その他有効距離___m___個 <input type="checkbox"/> 矢印付き・ <input type="checkbox"/> 有効距離 40m___個 (備考2)		
		B 級	<input type="checkbox"/> BH形	<input type="checkbox"/> 矢印なし・ <input type="checkbox"/> 有効距離 30m___個・ <input type="checkbox"/> その他有効距離___m___個 <input type="checkbox"/> 矢印付き・ <input type="checkbox"/> 有効距離 20m___個	
			<input type="checkbox"/> BL形	<input type="checkbox"/> 矢印なし・ <input type="checkbox"/> 有効距離 30m___個・ <input type="checkbox"/> その他有効距離___m___個 <input type="checkbox"/> 矢印付き・ <input type="checkbox"/> 有効距離 20m___個	
	<input type="checkbox"/> C 級	<input type="checkbox"/> 有効距離 15m___個 ・ <input type="checkbox"/> その他有効距離___m___個			
	通路 誘導灯	<input type="checkbox"/> A 級	<input type="checkbox"/> 有効距離 20m___個 ・ <input type="checkbox"/> その他有効距離___m___個		
		B 級	<input type="checkbox"/> BH形	<input type="checkbox"/> 有効距離 15m___個 ・ <input type="checkbox"/> その他有効距離___m___個	
			<input type="checkbox"/> BL形	<input type="checkbox"/> 有効距離 15m___個 ・ <input type="checkbox"/> その他有効距離___m___個	
		<input type="checkbox"/> C 級	<input type="checkbox"/> 有効距離 10m___個 ・ <input type="checkbox"/> その他有効距離___m___個		
	<input type="checkbox"/> 階段通路誘導灯	___個 (<input type="checkbox"/> 非常用の照明装置を設置)			
	<input type="checkbox"/> 客席誘導灯	___個			
<input type="checkbox"/> 誘導標識	<input type="checkbox"/> 高輝度蓄光式 ___個・ <input type="checkbox"/> 中輝度蓄光式 ___個・ <input type="checkbox"/> その他 ___個				
機能 (方式)	<input type="checkbox"/> 点滅・誘導音機能	<input type="checkbox"/> 視力又は聴力の弱い者の避難経路となる部分			
	<input type="checkbox"/> 点滅機能のみ	<input type="checkbox"/> 百貨店等の地階の売場			
	<input type="checkbox"/> 誘導音機能のみ	<input type="checkbox"/> 誘導灯を容易に識別しにくい部分			
	<input type="checkbox"/> 消灯方式	<input type="checkbox"/> 無人の防火対象物			
		<input type="checkbox"/> 外光により避難口又は避難の方向が識別できる場合 <input type="checkbox"/> 利用形態により特に暗さが必要である場所 <input type="checkbox"/> 主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所 <input type="checkbox"/> 省令第 28 条の 3 第 3 項第 1 号ニに掲げる場所で通常開放されている部分			
<input type="checkbox"/> 制御機器の設置	<input type="checkbox"/> 受信機 (移報装置を含む) ___個 <input type="checkbox"/> 信号装置___個 <input type="checkbox"/> 光電式自動点滅器___個 <input type="checkbox"/> 連動開閉器___個 <input type="checkbox"/> 扉開閉器と連動する点滅器___個 <input type="checkbox"/> 連動装置___個 <input type="checkbox"/> 照明器具連動点滅器___個 <input type="checkbox"/> 制御専用煙感知器___個 <input type="checkbox"/> 施錠連動点滅器___個				
<input type="checkbox"/> 通路誘導灯の補完	<input type="checkbox"/> 蓄光式誘導標識・ <input type="checkbox"/> 光を発する帯状の標示・ <input type="checkbox"/> その他 _____				
<input type="checkbox"/> 非常電源の容量	<input type="checkbox"/> 20 分間 ・ <input type="checkbox"/> 60 分間				
その他					

備考1 項目中、欄は該当するものに \checkmark 印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

2 その他有効距離は、省令第 28 条の 3 第 2 項第 2 号による場合の当該有効距離及び個数を記入すること。

3 良否欄は、記入しないこと。