令和8年度水質検査結果（4月）

	水道の区分			上水道							
	水道の名称			海津上水道		平田上水道		南濃上水道			
	浄水場等名称			南部浄水場	北部浄水場	第1水源地	第2水源地	田鶴水源地	太田水源地境加圧	北部水源地	徳田水源地
	採水地点名称			海津市立 西江小学校	海津市立 高須認定こども園	ふるさと会館	海西公民館	石山保育園	太田水源地 （境加圧）	志津集会所	山崎さくらヶ丘 集会所
	採水年月日			R8.4.7	R8.4.7	R8.4.7	R8.4.7	R8.4.8	R8.4.8	R8.4.8	R8.4.8
	水温（℃）			14.0	14.0	12.0	17.0	18.0	16.0	16.0	15.5
	遊離残留塩素（mg/L）			0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4
	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果							
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	0.001未満	－	－	－	－	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.05未満	0.05未満	0.07	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	－	0.04	－	－	－	0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－	－	－	－	8.9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.4	3.2	4.8	5.1	3.9	4.1	3.7	5.1
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	－	－	－	－	－	－	47
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	－	－	－	－	81
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	－	5.8 ～ 8.6	7.9	7.9	7.8	7.7	7.1	7.3	7.3	7.2
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満