

資料13 設備規格一覧

1) 浴室部門

No.	機器施設等名称	台数	仕様
1	濾過設備保守 ・ろ過機 ・ボイラー (希釈温水・昇温用・給湯用) ・その他機器 ・源泉槽 (30t) ・その他	4台 6基 1式 1式 1式 1式 1式 1式	サンエイ工業(株) 砂式 (アンササイト) 処理能力 19.2m ³ /h 25.4m ³ /h 15m ³ /h 24.8m ³ /h 重油ボイラー 伝熱面積1基あたり約14.8 出力各35万キロカロリー/h ・NEOS-W-6500A (2台_癒しの湯) ・SKMT-E2003A (2台_長寿の湯) ・NEOS-S-3000YA (2台_癒しの湯_給湯用) 水流等発生装置 ・ジェットポンプ 65A 60l/min ・ジェットポンプ 50A 374l/min ・ジェットポンプ 65A 637l/min 気泡発生装置 ・バイブラ装置 50A×2 サイレンサー付き 循環ポンプ ・ライン型65A 2.2Kw×1台 昇温用加圧ポンプ ・500l/分 5.5Kw×2台 (癒しの湯) ・500l/分 3.7Kw×1台 (長寿の湯) 薬品注入器 (塩素用) 吐出量 0~30CC ×7台 FRP製2.5m.×3m.×4m. 500H 自動制御装置 (株オーテック)
2	・サウナ	1式	
3	・箱サウナ	1式	

2) 施設全体

No.	機器施設等名称	台数	仕様
1	空調・衛生設備保守 ・空冷エアコン (95台) ・全熱交換器 (35台) ・送風・排風器 ・自動制御機器 ・パネルヒーター (13台) ・簡易自動消火 (厨房)	1式 1式 1式 1式	電気式ヒートポンプエアコン ビル用マルチエアコン パッケージエアコン 出力2.2Kw~
2	衛生設備保守 ・受水槽 (生活用 40t) ・受水槽 (希釈用 60t) ・希釈槽 ・屋内消火栓・消火器 ・危険物 オイルタンク・サービスタンク・ギヤポンプ	1式 1式 1式 1式	
3	受電電圧6600V	1台	
4	非常通報装置	1式	
5	EV設備保守		エレベーター1台 積載荷重 7,350 N 最大定員 11人 定格速度 45.00 m/分
6	消防設備	1式	資料6別紙4参照
7	メタンガス	1式	ガスセパレーター