

## 仕様書

1. 仕様書番号 学給工第1号
2. 工事名 除害処理施設移送ポンプ等取替工事
3. 工事場所 海津学校給食センター 内
4. 工事期間 契約日 ～ 令和8年3月31日
5. 工事目的 既設移送ポンプ及び自動スクリーンが経年劣化のため機能不全に陥っているため、これらの機器の更新を図ることにより、機能回復するもの。
6. 工事内容
  - 移送ポンプ交換 2台
  - 自動スクリーン交換 1台
7. 指示事項 移送ポンプ等交換に係り支障となる槽内の汚水移送については、除害処理施設維持管理の請負者側で行うものとする。