

仕様書

- | | |
|-----------|---|
| 1. 仕様書番号 | 観シ修第 1 号 |
| 2. 修繕名 | 南濃温泉「水晶の湯」温泉処理ろ過装置ろ材取替修繕 |
| 3. 施工場所 | 南濃温泉「水晶の湯」 |
| 4. 実施予定期間 | 令和 8 年 4 月 1 日から令和 8 年 12 月 25 日まで |
| 5. 施工目的 | 南濃温泉「水晶の湯」における、温泉処理ろ過装置のろ材取替を行う。 |
| 6. 施工内容 | 温泉処理ろ過装置ろ材取替修繕（ろ過タンク 2 基分）一式 <ul style="list-style-type: none">・ろ材（マンガンゼオライト）・支持材 1～12Φ・ろ材抜取作業・タンク内部・集水装置洗浄作業・ろ材投入作業・ろ材処分・試運転調整 |
| 7. 指示事項 | 施工にあたっては、施設管理者と作業日程を調整し、施設運営に支障のないようにすること。
施設休業日は、毎月第一木曜日 |