

次亜塩素酸ソーダ購入特記仕様書

1. 品名 次亜塩素酸ソーダ
2. 品質 日本水道協会規格に適合すること。

項目	規格値
外観	淡黄色透明液体 異物無し
有効塩素 %	12以上
遊離アルカリ %	0.35以下
塩化ナトリウム %	2.5以下
ひ素 ppm	0.2以下
クロム ppm	1以下
カドミウム ppm	0.5以下
鉛 ppm	0.5以下
水銀 ppm	0.1以下
セレン ppm	0.5以下
臭素酸 mg/kg	10以下
塩素酸 mg/kg	4,000以下
比重	1.16以下

3. 予定数量及び納入場所等

No	納入場所	住所	予定数量	摘要
1	海津北部浄水場	海津市海津町松木775	26,000kg	ローリー配送
2	海津南部浄水場	海津市海津町長久保303		
3	平田第1水源地	海津市平田町今尾848-1	12,000kg	
4	平田第2水源地	海津市平田町野寺966-4		

※予定数量は購入数量を保証するものではない。

4. 契約方法 1kg当りの単価契約
5. 納期 令和8年4月1日～令和9年3月31日
6. その他
 - ※納入時に、品質等の分析表及び計量表等を提出すること。
 - ※薬液に余剰が生じた場合、他町への補充を依頼する場合があります。