

## 次亜塩素酸ソーダ購入特記仕様書

1. 品名 次亜塩素酸ソーダ
2. 品質 日本水道協会規格に適合すること。

項目		規格値
外観		淡黄色透明液体 異物無し
有効塩素	%	12以上
遊離アルカリ	%	0.35以下
塩化ナトリウム	%	2.5以下
ひ素	ppm	0.2以下
クロム	ppm	1以下
カドミウム	ppm	0.5以下
鉛	ppm	0.5以下
水銀	ppm	0.1以下
セレン	ppm	0.5以下
臭素酸	mg/kg	10以下
塩素酸	mg/kg	4,000以下
比重		1.16以下

### 3. 予定数量及び納入場所等

No	納入場所	住所	予定数量	摘要
1	南濃藤沢浄水場	南濃町駒野39-3	12,000kg	ローリー配送
2	南濃田鶴水源地	南濃町境380-2		
3	南濃太田浄水場	南濃町太田374-26		
4	南濃北部水源地	南濃町志津新田502-5		

※予定数量は購入数量を保証するものではない。

4. 契約方法 1kg当りの単価契約
5. 納期 令和8年4月1日～令和9年3月31日
6. その他
  - ※納入時に、品質等の分析表及び計量表等を提出すること。
  - ※薬液に余剰が生じた場合、他町への補充を依頼する場合があります。