

ポリ塩化アルミニウム購入特記仕様書

1. 品名 ポリ塩化アルミニウム
2. 品質 日本産業規格(JIS)に適合すること。

項目	規格値
外観	無色ないし黄味がかつた薄いかつ色の透明な液体
比重(20℃)	1.19以上
酸化アルミニウム wt %	10.0～11.0
pH値(10g/L)	3.5～5.0
アンモニア性窒素 wt ppm	100以下
ヒ素 wt ppm	1.0以下
鉄 wt ppm	100以下
マンガン wt ppm	15以下
カドミウム wt ppm	1.0以下
鉛 wt ppm	5以下
水銀 wt ppm	0.1以下
クロム wt ppm	5以下
硫酸イオン wt %	3.5以下
塩基度 wt %	45～65

3. 予定数量及び納入場所等

No	納入場所	住所	予定数量	摘要
1	海津南部浄水場	海津町長久保303	12,000kg	ローリー配送
2	平田第2水源地	平田町野寺966-4	4,000kg	

※予定数量は購入数量を保証するものではない。

4. 契約方法 1kg当りの単価契約

5. 納期 令和8年4月1日～令和9年3月31日

6. その他

※納入時に、品質等の分析表及び計量表等を提出すること。

※薬液に余剰が生じた場合、他町への補充を依頼する場合があります。